

**INSO**

**1926-4**

**3rd.Revision**


**2016**



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

**Iranian National Standardization Organization**



استاندارد ملی ایران

**۱۹۲۶-۴**

تجدید نظر سوم

**۱۳۹۴**

**کابلهای با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا و  
- ۴۵۰/۷۵۰ V -**

**قسمت ۴: بندها و کابلهای قابل انعطاف**

**Rubber insulated cables – Rated  
voltages up to and including  
450/750 V-**

**Part 4:Cords and flexible cables**

**ICS: 29.060.20**

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادهٔ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهٔ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیتهٔ ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارهٔ ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان ملی تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد  
کابلهای با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا و خود ۷۵۰/۴۵۰V -  
قسمت ۴: بندها و کابلهای قابل انعطاف

(تجددیدنظر سوم)

سمت و / یا نماینده

رئیس :

وزارت نیرو

اعتماد ، مسعود

(کارشناسی ارشد مهندسی برق )

دبیر :

سازمان ملی استاندارد ایران

دیانت شعار ، نوشین

(کارشناسی ارشد الکترونیک )

اعضاء : (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت کابل سینا

برقی ، محمد

(کارشناسی ارشد مهندسی کنترل)

شرکت مخابرات ایران

حقوقی ، کامبیز

(کارشناسی مهندسی برق)

شرکت سیم و کابل زر سیم

خانی ، کوروش

(کارشناسی مدیریت صنعتی)

نماینده انجمن صنفی سیم و کابل

شمس ملک آرا - بهرام

(کارشناسی مهندسی برق)

شرکت سیم و کابل سیمکو

قربانی - مهدی

(کارشناسی ارشد برق - مخابرات)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش‌گفتار
۱	کلیات ۱
۱	هدف و دامنه کاربرد ۱-۱
۱	مراجع الزامی ۲-۱
۳	بند با پوشش بافته شده ۲
۳	بندهای معمولی با غلاف لاستیک سفت ۳
۳	کد مشخصه ۱-۳
۳	ولتاژ اسمی ۲-۳
۳	ساختار ۳-۳
۳	هادی ۱-۳-۳
۳	جداکننده ۲-۳-۳
۴	عایق ۳-۳-۳
۴	طرز قرارگیری رشته ها و پرکننده ها (در صورت وجود) ۴-۳-۳
۴	روکش ۵-۳-۳
۴	قطر کلی ۶-۳-۳
۴	آزمونها ۴-۳
۴	راهنمای استفاده ۵-۳
۸	بندهای معمولی با غلاف پلی کلروپرن با دیگر الاستومرهای مصنوعی معادل آن ۴
۸	کد مشخصه ۱-۴
۸	ولتاژ اسمی ۲-۴
۸	ساختار ۴-۳
۸	هادی ۱-۳-۴

## ادامه فهرست مندرجات

عنوان			صفحه
جدا کننده	۲-۳-۴	۸	
عایق	۳-۳-۴	۸	
طرز قرار گیری رشته ها و پرکننده ها (در صورت وجود)	۴-۳-۴	۸	
غلاف	۵-۳-۴	۸	
قطر کلی	۶-۳-۴	۹	
آزمونها	۴-۴	۹	
راهنمای استفاده	۵-۴	۹	
کابل سنگین قابل انعطاف با غلاف پلی کلروپرن یا دیگر الاستومرها مصنوعی معادل آن	۵	۹	
	۱۲		
کد مشخصه	۱-۵	۱۳	
ولتاژ اسمی	۲-۵	۱۳	
ساختار	۳-۵	۱۳	
هادی	۱-۳-۵	۱۳	
جدا کننده	۲-۳-۵	۱۳	
عایق	۳-۳-۵	۱۳	
طرز قرار گیری رشته ها و پرکننده ها (در صورت وجود)	۴-۳-۵	۱۳	
غلاف	۵-۳-۵	۱۳	
قطر کلی	۷-۳-۵	۱۴	
آزمونها	۴-۵	۱۴	
راهنمای استفاده	۵-۵	۱۵	
کابلهای با روکش پلی کلروپرن یا دیگر الاستومرها مصنوعی معادل برای ریسه های تزریئینی	۶	۲۰	
مشخصه	۱-۶	۲۰	

## ادامه فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۲۰	ولتاژ اسمی ۲-۶
۲۰	ساختار ۳-۶
۲۰	هادی ها ۱-۳-۶
۲۰	جداکننده ۲-۳-۶
۲۰	عایق ۳-۳-۶
۲۰	طرز قرار گیری رشته ها ۴-۳-۶
۲۰	غلاف ۵-۳-۶
۲۱	قطر کلی ۶-۳-۶
۲۱	آزمونها ۴-۶
۲۱	راهنمای استفاده ۵-۶

## پیش گفتار

استاندارد « کابلهای با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا و خود ۴۵۰/۷۵۰V - قسمت ۴: بندها و کابلهای قابل انعطاف »، نخستین بار در سال ۱۳۷۴ تهیه شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوطه برای سومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هشتاد و هشتاد و سومین اجلاسیه کمیته ملی برق و الکترونیک مورخ ۹۴/۱۱/۱۷ تصویب شد . اینک به این استاندارد به اسناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمنماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظرخواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعة به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده گردد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۲۶-۴ : سال ۱۳۸۶ می‌شود.  
منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

IEC 60245: 2011, Rubber insulated cables- Rated voltages up to and including 450/750V – Part 4 : Cords and flexible cables

# کابلهای با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا و خود ۴۵۰/۷۵۰V -

## قسمت ۴: بندها و کابلهای قابل انعطاف

### ۱ کلیات

#### ۱-۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و روشهای آزمون برای بندهای با عایق لاستیکی و پوشش بافته شده و کابل های قابل انعطاف با عایق و غلاف لاستیکی یا پلی کلروپرن یا دیگر الاستومرها مصنوعی معادل آن میباشد.

این قسمت از استاندارد ملی شامل مشخصات ویژه بندهای با عایق لاستیک و پوشش بافته شده و کابل ها و بندهای قابل انعطاف با عایق و غلاف لاستیکی یا پلی کلروپرن یا دیگر الاستومرها مصنوعی معادل آن با ولتاژ اسمی تا و خود ۴۵۰/۷۵۰V میباشد.

کلیه کابل ها باید با مقررات مربوط که در استاندارد ملی ایران ۱۹۲۶-۱ داده شده و مقررات مربوط به انواع آنها که در این استاندارد داده شده است، مطابقت داشته باشند.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن ها ارجاع داده شده است .  
بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود .

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آن ها مورد نظر است .

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران ۳۰۸۴ : سال ۱۳۸۷ " هادیهای کابلهای عایق بندی شده "

۲-۲ استاندارد ملی ایران ۱۹۲۶-۱ : سال ۱۳۹۳ "کابلهای با عایق لاستیکی- ولتاژ اسمی تا و خود ۷۵۰/۴۵۰V - قسمت اول: مقررات عمومی"

- ۳-۲ استاندارد ملی ایران ۱۹۲۶-۲ : سال ۱۳۸۶ "کابلهای با عایق لاستیکی- ولتاژ اسمی تا و خود  
        - قسمت دوم: روش‌های آزمون"  
        ۴-۲ استاندارد ملی ایران ۱۹۲۶-۸ : سال ۱۳۸۶ "کابلهای با عایق لاستیکی - ولتاژ اسمی تا و خود  
        - قسمت هشتم: بندهای با قابلیت انعطاف بالا "  
        ۵-۲ استاندارد ملی ایران ۱-۱ ۱۳۸۶-۵۵۲۵ : سال ۱۳۸۶ "روش‌های آزمون عمومی برای مواد عایق و غلاف کابلهای  
        الکتریکی و کابل‌های نوری - قسمت ۱: روش‌های کاربرد عمومی- اندازه گیری ضخامت و ابعاد کلی-  
        آزمونها برای تعیین خصوصیات مکانیکی"  
        ۶-۲ استاندارد ملی ایران ۱-۲ ۱۳۸۶-۵۵۲۵: سال ۱۳۸۶ "روش‌های آزمون عمومی برای مواد عایق و غلاف  
        کابلهای الکتریکی- قسمت ۱-۲: روش‌ها برای کاربرد عمومی -بخش دوم: روش‌های کهنه‌گی گرمائی "  
        ۷-۲ استاندارد ملی ایران ۱-۴ ۱۳۸۶-۵۵۲۵ : سال ۱۳۸۶ "روش‌های آزمون عمومی برای مواد عایق غلاف کابل  
        های الکتریکی- قسمت ۱-۴: روش‌ها برای کاربرد عمومی -آزمون در دمای پایین  
        ۸-۲ استاندارد ملی ایران ۱-۲ ۱۳۸۶-۵۵۲۵ : سال ۱۳۸۶ "روش‌های آزمون عمومی برای مواد عایق و غلاف کابلهای  
        الکتریکی و کابل‌های نوری قسمت ۱-۲ روش‌های ویژه برای آمیزه الاستومر - آزمون مقاومت در  
        برابر گاز ازن - آزمون گرما سختی - آزمون‌های غوطه‌وری در روغن کانی "

۲ بند با پوشش بافته شده<sup>۱</sup>

به استاندارد ملی ۱۹۲۶-۸ بند ۵ مراجعه شود.

۳ بندهای معمولی با روکش لاستیک سفت<sup>۲</sup>

۱-۳ کد مشخصه

استاندارد ملی ایران ۵۳ (۱۹۲۶)

۲-۳ ولتاژ اسمی

۳۰۰/۵۰۰ V

۳-۳ ساختار

۱-۳-۳ هادی

تعداد هادیها : دو ، سه ، چهار یا پنج

هادیها باید با مقررات داده شده در استاندارد ملی ایران ۳۰۸۴ برای هادی های گروه ۵ مطابقت داشته باشند.  
سیم ها ممکن است قلع اندود یا بدون اندود باشند.

۲-۳-۳ جداکننده

یک جدا کننده از مواد مناسب ممکن است اطراف هر هادی به کار برده شود .

---

1- Braided cord

2 -Ordinary tough rubber sheathed cord

### **۳-۳-۳ عایق**

عایق ، باید از آمیزه لاستیک نوع IE4 باشد که اطراف هر هادی قرار گرفته است. عایق باید به صورت تزریقی ساخته شده باشد (اکسترود شده) ضخامت عایق باید با مقادیر مشخص شده در ستون ۲ ، جدول ۱ مطابقت داشته باشد.

### **۴-۳-۳ طرز قوار گیری رشته ها و پرکننده ها (در صورت وجود)**

رشته ها باید به یکدیگر تایید شوند .  
یک پرکننده مرکزی ممکن است به کاربرده شود.

### **۵-۳-۳ روکش**

روکش باید از آمیزه لاستیک نوع SE3 بوده و به دور رشته ها به کار برده شود. ضخامت روکش باید با مقادیر مشخص شده در ستون ۳ جدول ۱ مطابقت نماید.

روکش باید قطر یک لایه، تزریق شده باشد و طوری قرار گیرد که فضای میان روکش را باید بتوان بدون آسیب رسانی، از رشته ها جدا ساخت.

### **۶-۳-۳ قطر کلی**

میانگین قطر کلی باید در محدوده تعیین شده در ستون های ۴ و ۵ جدول ۱ باشد.

### **۴-۳ آزمون ها**

مطابقت با مقررات بند ۳-۳ این استاندارد، باید با بازرسی و آزمونهای داده شده در جدول ۲ بررسی شود.

### **۵-۳ راهنمای استفاده**

بیشینه دمای هادی در شرایط کار عادی:  $C^{60}$  می باشد.

**جدول ۱ - مشخصات ابعاد کابلها با کد مشخصه (۵۳) (۱۹۲۶) ISIRI**

۱	۲	۳	۴	۵
تعداد و سطح مقطع اسمی هادیها	مقدار تعیین شده ضخامت عایق	مقدار تعیین شده ضخامت روکش	میانه قطر کلی a	
mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mm
۲×۰,۷۵	۰,۶	۰,۸	۰,۷	۷,۴
۲×۱	۰,۶	۰,۹	۰,۱	۸,۰
۲×۱,۵	۰,۸	۱,۰	۰,۶	۹,۸
۲×۲,۵	۰,۹	۱,۱	۰,۱	۱۱,۸
۲×۴	۱,۰	۱,۲	۰,۶	۱۳,۷
۳×۰,۷۵	۰,۶	۰,۹	۰,۲	۸,۱
۳×۱	۰,۶	۰,۹	۰,۵	۸,۵
۳×۱,۵	۰,۸	۱,۰	۰,۱	۱۰,۴
۳×۲,۵	۰,۹	۱,۱	۰,۱	۱۲,۴
۳×۴	۱,۰	۱,۲	۰,۳	۱۴,۵
۴×۰,۷۵	۰,۶	۰,۹	۰,۸	۸,۸
۴×۱	۰,۶	۰,۹	۰,۱	۹,۳
۴×۱,۵	۰,۸	۱,۱	۰,۱	۱۱,۶
۴×۲,۵	۰,۹	۱,۲	۰,۷	۱۳,۸
۴×۴	۱,۰	۱,۳	۰,۷	۱۶,۲
۵×۰,۷۵	۰,۶	۱,۰	۰,۶	۹,۹
۵×۱	۰,۶	۱,۰	۰,۱	۱۰,۳
۵×۱,۵	۰,۸	۱,۱	۰,۱	۱۲,۷
۵×۲,۵	۰,۹	۱,۳	۰,۱	۱۵,۳
۵×۴	۱,۰	۱,۴	۰,۱	۱۷,۹

- میانگین قطر کلی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۷۱۹ محاسبه شده است.

**جدول ۲ - آزمونهای کابل های نوع ۵۳ (۱۹۲۶) ISIRI**

۱	۲	۳	۴
شماره بند	آزمون	گروه آزمون	روش آزمون در استانداردهای زیر توضیح داده شده است.
	آزمون الکتریکی		بند / زیر بند
۱	مقاومت هادی ها	T,S	استاندارد ۱۹۲۶-۲
۱-۱	آزمون ولتاژ روی رشته ها طبق ضخامت تعیین شده عایق:		۱-۲
۲-۱	در ۱۵۰۰ V (برای عایق با ضخامت / تا و خود ۰/۶ mm)	T	۱۹۲۶-۲
۲-۲-۱	در ۲۰۰۰ ولت (برای عایق با ضخامت بیشتر از ۰/۶ mm)	T	۱۹۲۶-۲
۲-۲-۱	آزمون ولتاژ روی کابل تکمیل شده در ۲۰۰۰ V	T,S	۱۹۲۶-۲
۳	بررسی ساختار و ویژگیهای ابعادی		و ۱۹۲۶-۲ و ۱۹۲۶-۸
۱-۲	بررسی مطابقت با مقررات ساختاری	T,S	بازرسی و آزمون های دستی
۲-۲	اندازه گیری ضخامت عایق	T,S	۹-۱
۳-۲	اندازه گیری ضخامت غلاف	T,S	۱۰-۱
۴-۲	اندازه گیری قطر کلی:		
۱-۴-۲	- مقدار میانگین	T,S	۱۱-۱
۲-۴-۲	- دو پهنه	T,S	۱۱-۱
۳	ویژگیهای مکانیکی عایق		
۱-۳	آزمون کشش پیش از کهنه‌گی	T	۱-۹
۲-۳	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در کوره هوا		بند ۴
۳-۳	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در محفظه اکسیژن	T	۲-۸
۴-۳	آزمون گرماسختی		بند ۹
۵-۳	آزمون مقاومت در برابر گاز ازن	T	بند ۸
۴	ویژگیهای مکانیکی غلاف		
۱-۴	آزمون کشش پیش از کهنه‌گی	T	۲-۹
۲-۴	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در کوره هوا	T	۱-۳-۱-۸
۳-۴	آزمون گرماسختی	T	بند ۹

**ادامه جدول ۲ - آزمونهای کابل های نوع ۵۳ (۱۹۲۶) ISIRI**

۱	۲	۳	۴
شماره بند	آزمون	گروه آزمون	روش آزمون در استانداردهای زیر توضیح داده شده است.
۵	استقامت مکانیکی کابل تکمیل شده		بند / زیربند
	پس از انجام آزمون انعطاف پذیری کابل در آب غوطه ور شده و با ولتاژ ۲۰۰۰ آزمون شود		۱-۳ و ۲-۲
	- ۲۰۰۰ ولت روی کابل تکمیل شده برای ۲ رشتہ برای کابلهای با بیش از ۲ رشتہ ۱۵۰۰ روی هر رشتہ با عایق تعیین شده که ضخامت آن تا و خود ۰/۶ mm باشد - ۲۰۰۰ روی هر رشتہ با عایق تعیین شده که ضخامت آن بیش از ۰/۶ mm باشد		۱-۳ و ۳-۲
۱-۵	-		۱-۳ و ۳-۲
a - برای تمامی مدارک ارجاع داده شده در این جدول از آخرین ویرایش که در بند مراجع الزامی لیست شده است ، استفاده گردید.			

## ۴ بندهای معمولی با غلاف پلی کلروپرن یا دیگر الاستومرهای مصنوعی معادل آن

۱-۴ مشخصه  
ISIRI (۱۹۲۶) ۵۷

۲-۴ ولتاژ اسمی  
۳۰۰/۵۰۰ V

۳-۴ ساختار

### ۱-۳-۴ هادی

تعداد هادیها: دو، سه ، چهار یا پنج  
هادیها باید با مقررات داده شده در استاندارد ملی ایران ۳۰۸۴ برای هادیهای گروه ۵ مطابقت داشته باشند.  
سیمها ممکن است قلع اندود یا بدون اندود باشند.

### ۲-۳-۴ جداکننده

یک جداکننده از مواد مناسب ممکن است اطراف هر هادی به کار برد شود.

### ۳-۳-۴ عایق

عایق، باید از آمیزه لاستیک نوع IE4 باشد که اطراف هر هادی قرار گرفته است.  
عایق باید به صورت تزریقی ساخته شده باشد (اکستروف شده)  
ضخامت عایق باید از مقادیر مشخص شده در ستون ۲ جدول ۳ مطابقت داشته باشد.

### ۴-۳-۴ طرز قرار گیری رشته ها و پرکننده ها (در صورت وجود)

رشته ها باید به یکدیگر تابیده شوند.  
یک پرکننده مرکزی ممکن است به کار برد شود.

### ۵-۳-۴ غلاف

غلاف باید از آمیزه لاستیک نوع SE4 بوده و به دور رشته ها به کار برد شود.  
ضخامت روکش باید با مقادیر مشخص شده در ستون ۳ جدول ۵ مطابقت نماید.  
غلاف باید قطر یک لایه، تزریق شده باشد و طوری قرار گیرد که فضای میان رشته ها را پر کند.  
غلاف را باید بتوان بدون آسیب رسانی، از رشته ها جدا ساخت.

#### **۶-۳-۴ قطر کلی**

میانگین قطر کلی باید در محدوده تعیین شده در ستون های ۴ و ۵ جدول ۳ باشد.

#### **۴-۴ آزمون ها**

مطابقت با مقررات بند ۳-۴ این استاندارد، باید با بازرسی و آزمونهای داده شده در جدول ۴ بررسی شود.

#### **۵-۴ راهنمای استفاده**

بیشینه دمای هادی در شرایط کار عادی:  $60^{\circ}\text{C}$  می باشد.

جدول ۳ مشخصات ابعاد کابلها با کد مشخصه ۵۷ (۱۹۲۶) ISIRI

۵	۴	۳	۲	۱
میانه قطر کلی a		مقدار تعیین شده ضخامت روکش	مقدار تعیین شده ضخامت عایق	تعداد و سطح مقطع اسمی هادیها
حد بالایی mm	حد پایینی mm	mm	mm	mm <sup>2</sup>
۷,۴	۵,۷	۰,۸	۰,۶	۲×۰,۷۵
۸,۰	۶,۱	۰,۹	۰,۶	۲×۱
۹,۸	۷,۶	۱,۰	۰,۸	۲×۱,۵
۱۱,۸	۹,۰	۱,۱	۰,۹	۲×۲,۵
۱۳,۷	۱۰,۶	۱,۲	۱,۰	۲×۴
۸,۱	۶,۲	۰,۹	۰,۶	۳×۰,۷۵
۸,۵	۶,۵	۰,۹	۰,۶	۳×۱
۱۰,۴	۸,۰	۱,۰	۰,۸	۳×۱,۵
۱۲,۴	۹,۶	۱,۱	۰,۹	۳×۲,۵
۱۴,۵	۱۱,۳	۱,۲	۱,۰	۳×۴
۸,۸	۶,۸	۰,۹	۰,۶	۴×۰,۷۵
۹,۳	۷,۱	۰,۹	۰,۶	۴×۱
۱۱,۶	۹,۰	۱,۱	۰,۸	۴×۱,۵
۱۳,۸	۱۰,۷	۱,۲	۰,۹	۴×۲,۵
۱۶,۲	۱۲,۷	۱,۳	۱,۰	۴×۴
۹,۹	۷,۶	۱,۰	۰,۶	۵×۰,۷۵
۱۰,۳	۸,۰	۱,۰	۰,۶	۵×۱
۱۲,۷	۹,۸	۱,۱	۰,۸	۵×۱,۵
۱۵,۳	۱۱,۹	۱,۳	۰,۹	۵×۲,۵
۱۷,۹	۱۴,۱	۱,۴	۱,۰	۵×۴

a - میانگین قطر کلی مطابق با استاندارد بین المللی IEC ۶۰۷۱۹ محاسبه شده است.

**جدول ۴ - آزمونهای کابلهای نوع ۵۷ (۱۹۲۶) ISIRI**

۱	۲	۳	۴
شماره بند	آزمون	گروه آزمون	روش آزمون در استانداردهای زیر توضیح داده شده است.
بند / بند فرعی	شماره استاندارد		
			آزمون های الکتریکی
۱-۲	۱۹۲۶-۲	T,S	مقاومت هادی ها
			آزمون ولتاژ روی رشتہ ها طبق ضخامت تعیین شده عایق
۳-۲	۱۹۲۶-۲	T	در V ۱۵۰۰ (برای عایق با ضخامت تا و خود mm ۰/۶)
۳-۲	۱۹۲۶-۲	T	در V ۲۰۰۰ ولت (برای عایق با ضخامت بیشتر از mm ۰/۶)
۲-۲	۱۹۲۶-۲	T,S	آزمون ولتاژ روی کابل تکمیل شده در V ۲۰۰۰
	۱۹۲۶-۲ و ۱۹۲۶-۸		بررسی ساختار و ویژگی های ابعادی
پازرسی و آزمون های دستی	۱۹۲۶-۱	T,S	بررسی مطابقت با مقررات ساختاری
۹-۱	۱۹۲۶-۲	T,S	اندازه گیری ضخامت عایق
۱۰-۱	۱۹۲۶-۲	T,S	اندازه گیری ضخامت غلاف
			اندازه گیری قطر کلی
۱۱-۱	۱۹۲۶-۲	T,S	- مقدار میانگین
۱۱-۱	۱۹۲۶-۲	T,S	- دو پهنه
			ویژگیهای مکانیکی عایق
۱-۹	۵۵۲۵-۱-۱	T	آزمون کشش قبل از کهنه‌گی
بند ۴	۱۹۲۶-۲	T	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در کوره هوا
۲-۸	۵۵۲۵-۱-۲	T	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در کپسول اکسیژن
بند ۹	۵۵۲۵-۲-۱	T	آزمون گرما سختی
بند ۸	۵۵۲۵-۲-۱	T	آزمون مقاومت در برابر گاز ازن
			ویژگیهای مکانیکی غلاف
۲-۹	۵۵۲۵-۱-۱	T	آزمون کشش پیش از کهنه‌گی
۱-۳-۱-۸	۵۵۲۵-۱-۲	T	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در کوره هوا
بند ۱۰	۵۵۲۵-۲-۱	T	آزمون کشش پس از غوطه وری در روغن
بند ۹	۵۵۲۵-۵ ۵۵۲۵-۲-۱	T	آزمون گرما سختی

**جدول ۴ - آزمونهای کابلهای نوع ۵۷ (۱۹۲۶) ISIRI**

۱	۲	۳	۴
شماره بند	آزمون	گروه آزمون	روش آزمون در استانداردهای زیر توضیح داده شده است.
۵	استقامت مکانیکی کابل تکمیل شده	استاندارد	بند / بند فرعی
۱-۵	پس از انجام آزمون انعطاف پذیری کابل در آب غوطه ور شده و با ولتاژ $2000\text{ V}$ آزمون شود	T	۱-۳و۲-۲
	- $2000\text{ V}$ روی کابل تکمیل شده برای ۲ رشته رشته برای کابلهای با بیش از ۲ رشته	T	۱-۳و۳-۲
	- $1500\text{ V}$ روی هر رشته با عایق تعیین شده که ضخامت آن تا $0.6\text{ mm}$ باشد	T	۱-۳و۳-۲
۶	آزمون در دمای پایین		
۱-۶	آزمون خمس برای روکش	T	۲-۸
	آزمون در دمای پایین		۱-برای تمامی مدارک ارجاع داده شده در این جدول به آخرین ویرایش که در بند مراجع الزامی لیست شده است، استفاده گردد.

## ۵ کابل سنگین قابل انعطاف با روکش پلی کلروپرن یا دیگر الاستومرهای مصنوعی معادل آن

۱-۵ کد مشخصه  
ISIRI (۱۹۲۶) ۶۶

۲-۵ ولتاژ اسمی  
۴۵۰/۷۵۰ V

۳-۵ ساختار

### ۱-۳-۵ هادی

تعداد هادیها: یک، دو، سه، چهار یا پنج  
هادیها باید با مقررات داده شده در استاندارد ملی ایران ۳۰۸۴ برای هادیهای کلاس ۵ مطابقت داشته باشند.  
سیمها ممکن است قلع اندود یا بدون اندود باشند.

### ۲-۳-۵ جداکننده

یک جداکننده از مواد مناسب ممکن است اطراف هر هادی به کار برده شود.

### ۳-۳-۵ عایق

عایق، باید از آمیزه لاستیک نوع IE4 باشد که اطراف هر هادی قرار گرفته است.  
عایق باید به صورت تزریقی ساخته شده باشد (اکستروف شده)  
ضخامت عایق باید از مقادیر مشخص شده در ستون ۲ جدول ۵ مطابقت داشته باشد.

### ۴-۳-۵ نوار منسوج محافظ<sup>۱</sup>

هر یک از رشته های عایق شده ای که سطح مقطع هادی آنها بیش از ۴ میلی متر مربع است می توانند با یک نوار اختیاری پوشیده شوند. این نوار باید به صورت عرضی طوری روی عایق پیچیده شود که دست کم یک میلی متر هم پوشانی داشته باشد.  
نوار باید به عایق بچسبد اما جدا کردن آن از عایق بدون آسیب رسانی به آن امکان پذیر باشد.

۵-۳-۵ طرز قرار گرفتن رشته ها و پرکننده ها (در صورت وجود)  
رشته ها باید بهم تابیده شده باشند.

یک پرکننده مرکزی ممکن است به کار بردشود.

به منظور جلوگیری از فرورفتگی در سطح بیرونی غلاف در محل شکافهای بین رشته ها در کابل های با هادی سطح مقطع بزرگ، می توان روی رشته های بهم تابیده شده یک نوار بافته شده پیچید.

### ۶-۳-۵ روکش

اطراف رشته ها باید با غلاف پوشیده شود.

ضخامت غلاف باید با مقدار مشخص شده در ستون ۳، ۴ و ۵ جدول ۵ مطابقت نماید.  
ساختمان غلاف باید به شرح زیر باشد:

### ۱-۶-۳ برای کابل های تک رشته ای

غلاف باید فقط یک لایه و از آمیزه لاستیک نوع SE4 باشد.

### ۲-۶-۳ برای کابل های چند رشته ای

الف) برای سطح مقطع هایی که بیشتر از  $10\text{ mm}^2$  نباشند:

– فقط یک لایه با آمیزه لاستیک نوع SE4

ب) برای سطح مقطع هایی که بیشتر از  $10\text{ mm}^2$  باشند:

– فقط یک لایه با آمیزه لاستیک نوع SE4

– یا از دو لایه که لایه داخلی آن از آمیزه لاستیک نوع SE3 و لایه بیرونی آن از آمیزه لاستیک نوع SE4 ساخته شده باشد.

### ج) نفوذ غلاف

در حالت الف) و در حالت ب غلاف کابل در حالت یک لایه ای یا غلاف داخلی روکش در حالت دو لایه ای باید فضای بین رشته ها را پرکند.

غلاف را باید بتوان بدون آسیب رسانی از رشته ها جدا ساخت.

### ۷-۳-۵ قطر کلی

میانگین قطر کلی باید در محدوده تعیین شده در ستون های ۶ و ۷ جدول ۵ باشد.

### ۴-۵ آزمون ها

مطابقت با مقررات بند ۳-۵ این استاندارد، باید با بازرسی و آزمونهای داده شده در جدول ۶ بررسی گردد.  
آزمون های در دمای پایین باید محدود به کابلهایی شوند که سطح مقطع اسمی هادی آن ها، بیشتر از  $16\text{ mm}^2$  نباشد.

۵-۵ راهنمای استفاده

بیشینه دمای هادی در شرایط کار عادی  $60^{\circ}\text{C}$  می باشد .

جدول ۵ - ابعاد مربوط به کابل های نوع ۶۶ (۱۹۲۶) ISIRI

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
میانه قطر کلی a		مقدار تعیین شده ضخامت غلاف			مقدار تعیین شده ضخامت عایق mm	تعداد و سطح مقطع اسمی هادی ها mm <sup>2</sup>
حد بالا mm	حد پایین mm	دو لایه بیرونی mm	دو لایه داخلی mm	تک لایه mm		
۷/۱	۵/۷	-	-	۱/۴	۰/۸	۱×۱/۵
۷/۹	۶/۳	-	-	۱/۴	۰/۹	۱×۲/۵
۹/۰	۷/۲	-	-	۱/۵	۱/۰	۱×۴
۹/۸	۷/۹	-	-	۱/۶	۱/۰	۱×۶
۱۱/۹	۹/۵	-	-	۱/۸	۱/۲	۱×۱۰
۱۳/۴	۱۰/۸	-	-	۱/۹	۱/۲	۱×۱۶
۱۵/۸	۱۲/۷	-	-	۲/۰	۱/۴	۱×۲۵
۱۷/۹	۱۴/۳	-	-	۲/۲	۱/۴	۱×۳۵
۲۰/۶	۱۶/۵	-	-	۲/۴	۱/۶	۱×۵۰
۲۳/۳	۱۸/۶	-	-	۲/۶	۱/۶	۱×۷۰
۲۶/۰	۲۰/۸	-	-	۲/۸	۱/۸	۱×۹۵
۲۸/۶	۲۲/۸	-	-	۳/۰	۱/۸	۱×۱۲۰
۳۱/۴	۲۵/۲	-	-	۳/۲	۲/۰	۱×۱۵۰
۳۴/۴	۲۷/۶	-	-	۳/۴	۲/۲	۱×۱۸۵
۳۸/۳	۳۰/۶	-	-	۳/۵	۲/۴	۱×۲۴۰
۴۱/۹	۳۳/۵	-	-	۳/۶	۲/۶	۱×۳۰۰
۴۶/۷	۳۷/۴	-	-	۳/۸	۲/۸	۱×۴۰۰
۱۰/۰	۷/۷	-	-	۱/۳	۰/۸	۲×۱
۱۱/۰	۸/۵	-	-	۱/۵	۰/۸	۲×۱/۵
۱۳/۱	۱۰/۲	-	-	۱/۷	۰/۹	۲×۲/۵
۱۵/۱	۱۱/۸	-	-	۱/۸	۱/۰	۲×۴
۱۶/۸	۱۳/۱	-	-	۲/۰	۱/۰	۲×۶
۲۲/۶	۱۷/۷	-	-	۳/۱	۱/۲	۲×۱۰
۲۵/۷	۲۰/۲	۲/۰	۱/۳	۳/۳	۱/۲	۲×۱۶
۳۰/۷	۲۴/۳	۲/۲	۱/۴	۳/۶	۱/۴	۲×۲۵
۱۰/۷	۸/۳	-	-	۱/۴	۰/۸	۳×۱
۱۱/۹	۹/۲	-	-	۱/۶	۰/۸	۳×۱/۵
۱۴/۰	۱۰/۹	-	-	۱/۸	۰/۹	۳×۲/۵
۱۶/۲	۱۲/۷	-	-	۱/۹	۱/۰	۳×۴

**ادامه جدول ۵ - ابعاد مربوط به کابل های نوع ۶۶ (۱۹۲۶) ISIRI**

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
میانه قطر کلی a		مقدار تعیین شده ضخامت غلاف			مقدار تعیین	تعداد و سطح مقطع اسمی هادی ها
حد بالا mm	حد پایین mm	دو لایه بیرونی mm	دو لایه داخلی mm	تک لایه mm	شده ضخامت عایق mm <sup>2</sup>	
۱۸,۰	۱۴,۱	-	-	۲,۱	۱,۰	۳×۶
۲۴,۲	۱۹,۱	-	-	۳,۳	۱,۲	۳×۱۰
۲۷,۵	۲۱,۸	۲,۱	۱,۴	۳,۵	۱,۲	۳×۱۶
۳۳,۰	۲۶,۱	۲,۳	۱,۵	۳,۸	۱,۴	۳×۲۵
۳۷,۱	۲۹,۳	۲,۵	۱,۶	۴,۱	۱,۴	۳×۳۵
۴۲,۹	۳۴,۱	۲,۷	۱,۸	۴,۵	۱,۶	۳×۵۰
۴۸,۳	۳۸,۴	۲,۹	۱,۹	۴,۸	۱,۶	۳×۷۰
۵۴,۰	۴۳,۳	۳,۲	۲,۱	۵,۳	۱,۸	۳×۹۵
۱۱,۹	۹,۲	-	-	۱,۵	۰,۸	۴×۱
۱۳,۱	۱۰,۲	-	-	۱,۷	۰,۸	۴×۱,۵
۱۵,۵	۱۲,۸	-	-	۱,۹	۰,۹	۴×۲,۵
۱۷,۹	۱۴,۰	-	-	۲,۰	۱,۰	۴×۴
۲۰,۰	۱۵,۷	-	-	۲,۳	۱,۰	۴×۶
۲۶,۵	۲۰,۹	-	-	۳,۴	۱,۲	۴×۱۰
۳۰,۱	۲۳,۸	۲,۲	۱,۴	۳,۶	۱,۲	۴×۱۶
۳۶,۶	۲۸,۹	۲,۵	۱,۶	۱,۴	۱,۴	۴×۲۵
۴۱,۱	۳۲,۵	۲,۷	۱,۷	۴,۴	۱,۴	۴×۳۵
۴۷,۵	۳۷,۷	۲,۹	۱,۹	۴,۸	۱,۶	۴×۵۰
۵۴,۰	۴۲,۷	۳,۲	۲,۰	۵,۲	۱,۶	۴×۷۰
۶۱,۰	۴۸,۴	۳,۶	۲,۳	۵,۹	۱,۸	۴×۹۵
۶۶,۰	۵۳,۰	۳,۶	۲,۴	۶,۰	۱,۸	۴×۱۲۰
۷۳,۰	۵۸,۰	۳,۹	۲,۶	۶,۵	۲,۰	۴×۱۵۰
۱۳,۱	۱۰,۲	-	-	۱,۶	۰,۸	۵×۱
۱۴,۴	۱۱,۲	-	-	۱,۸	۰,۸	۵×۱,۵
۱۷,۰	۱۳,۳	-	-	۲,۰	۰,۹	۵×۲,۵
۱۹,۹	۱۵,۶	-	-	۲,۲	۱,۰	۵×۴
۲۲,۲	۱۷,۵	-	-	۲,۵	۱,۰	۵×۶
۲۹,۱	۲۲,۹	-	-	۳,۶	۱,۲	۵×۱۰
۳۳,۳	۲۶,۴	۲,۴	۱,۵	۶,۰	۱,۲	۵×۱۶
۴۰,۴	۳۲,۰	۲,۷	۱,۷	۴,۴	۱,۴	۵×۲۵

a - میانگین قطر کلی مطابق با استاندارد IEC ۶۰۷۱۹ محاسبه شده است.

**جدول ۶ - آزمونهای کابل‌های نوع ۶۶ (۱۹۲۶) ISIRI**

۴ روش آزمون	۳ نوع آزمون	۲ آزمون	۱ شماره بند
بند / زیربند استاندارد	شماره استاندارد		
		آزمونهای الکتریکی	۱
۱-۲	۱۹۲۶-۲	T,S	مقاومت هادیها
۳-۲	۱۹۲۶-۲	T	آزمون ولتاژ روی رشته ها در V ۲۵۰۰
۲-۲	۱۹۲۶-۲	T,S	آزمون ولتاژ روی کابل تکمیل شده در V ۲۵۰۰
	۱۹۲۶-۱ و ۱۹۲۶-۲		بررسی ساختار و ویژگیهای ابعادی
بازرسی و آزمونهای دستی	۱۹۲۶-۱	T,S	بررسی مطابقت با مقررات ساختاری
۹-۱	۱۹۲۶-۲	T,S	اندازه گیری ضخامت عایق
۱۰-۱	۱۹۲۶-۲	T,S	اندازه گیری ضخامت غلاف
			اندازه گیری قطر کلی
۱۱-۱	۱۹۲۶-۲	T,S	- مقدار میانه
۱۱-۱	۱۹۲۶-۲	T,S	- دو پهنه
			ویژگیهای مکانیکی عایق
۱-۹	۵۵۲۵-۱-۱	T	آزمون کششی قبل از کهنه‌گی
بند ۴	۱۹۲۶-۲	T	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در کوره هوا
۲-۸	۵۵۲۵-۱-۲	T	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در محفظه اکسیژن
بند ۹	۵۵۲۵-۲-۱	T	آزمون گرما سختی
بند ۸	۵۵۲۵-۲-۱	T	آزمون مقاومت در برابر گاز ازن
			ویژگی های مکانیکی غلاف
۲-۹	۵۵۲۵-۱-۱	T	آزمون کشش پس از کهنه‌گی
۱-۳-۱-۸	۵۵۲۵-۱-۲	T	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در کوره هوا
بند ۱۰	۵۵۲۵-۲-۱	T	آزمون کشش پس از غوطه وری در روغن
بند ۹	۵۵۲۵-۲-۱	T	گرماسختی
			استقامت مکانیکی کابل تکمیل شده
			۵

**ادامه جدول ۶ - آزمونهای کابلهای نوع ۶۶ ISIRI (۱۹۲۶)**

۴	۳	۲	۱
روش آزمون		نوع آزمون	آزمون شماره بند
بند / زیربند	شماره استاندارد <sup>۱</sup>		
۲-۲و۱-۳ ۳-۲و۱-۳	۱۹۲۶-۲ ۱۹۲۶-۲	T T	پس از انجام آزمون انعطاف پذیری کابل در آب غوطه ور شده و با ولتاژ ۲۰۰۰ ولت آزمون گردد: ۲۰۰۰- ولت روی کابل تکمیل شده دارای ۲ رشته برای کابلهای با بیش از ۲ رشته ۲۰۰۰ ولت برای هر رشته
			۱-۵
آزمون در دمای پایین (به بند ۴-۵ نیز رجوع شود)			۶
۲-۸	۵۵۲۵-۱-۴	T	آزمون خمس برای غلاف
۴-۸	۵۵۲۵-۱-۴	T	آزمون ازدیاد طول برای غلاف <sup>۲</sup>
۱- برای تمامی مدارک ارجاء داده شده در این جدول از آخرین ویرایش که در بند مراجع الزامی لیست شده است ، استفاده گردد. ۲- فقط زمانی کاربردی است که قطر بیرونی کابل ها پیش از محدوده های تعیین شده در روش های آزمون باشد.			۱-۶ ۲-۶

۶ کابل های با روکش پلی کلروپرن یا دیگر الاستومرها مصنوعی معادل برای ریسه های تزئینی

۱-۶ مشخصه

برای کابل های گرد ISIRI (۱۹۲۶) ۵۸

برای کابل های تخت ISIRI (۱۹۲۶) ۵۸F

۲-۶ ولتاژ اسمی

۳۰۰/۵۰۰ V

۳-۶ ساختار

۱-۳-۶ هادی ها

تعداد هادیها: یک یا دو

هادیها باید با مقررات داده شده در استاندارد ملی ایران ۳۰۸۴ برای هادیهای گروه ۵ مطابقت داشته باشند.  
سیمها ممکن است قلع انود یا بدون انود باشند.

۲-۳-۶ جداکننده

یک جداکننده از مواد مناسب ممکن است اطراف هر هادی به کار بrede شود.

۳-۳-۶ عایق

عایق، باید از آمیزه لاستیک نوع IE4 باشد که اطراف هر هادی قرار گرفته است.

عایق باید به صورت تزریقی ساخته شده باشد (اکستروف شده)

ضخامت عایق باید از مقادیر مشخص شده در ستون ۲ جدول ۷ مطابقت داشته باشد.

۴-۳-۶ طرز قرار گیری رشته ها

دو رشته از کابل های دو رشته ای باید به صورت موازی کنار هم خوابانده شوند. فاصله بین مرکز هادی ها باید با مقدار میانگین داده شده در ستون ۳ و ۴ جدول ۷ مطابقت نماید.

۵-۳-۶ غلاف

غلاف باید از آمیزه لاستیک نوع SE4 بوده و اطراف رشته ها قرار گیرد.

برای کابل های دو رشته ای تخت، غلاف باید به شکل یک پرکننده فضای بین رشته ها را پرکند.

ضخامت غلاف باید با مقدار مشخص شده در ستون ۵ جدول ۷ مطابقت نماید. غلاف را باید بتوان بدون آسیب رسانی، از رشته ها جدا ساخت.  
رنگ پیشنهادی غلاف سبز و سیاه است.

### ۶-۳-۶ قطر کلی

میانه قطر کلی کابل های گرد و کابلهای تخت باید در محدوده تعیین شده در ستون های ۶ و ۷ جدول ۷ باشد.

### ۴-۶ آزمون ها

مطابقت با مقررات بند ۳-۶ این استاندارد، باید با بازرگانی و آزمونهای داده شده در جدول ۸ بررسی گردد.  
برای مقررات بند ۵-۳-۶، مرحله دنبال شده عموماً مانند مراحل تعیین شده در بند ۱۱-۱ استاندارد ملی ایران ۱۹۲۶-۲ است مگر آنکه مقدار اندازه گیری شده فاصله بین مرکز هادی ها باشد. میانه مقادیر بدست آمده از سه نمونه باید به عنوان فاصله میانه در نظر گرفته شود.

### ۶-۵ راهنمای استفاده

برای ریسه های تزئینی در فضای باز و سرپوشیده، استفاده می شوند.  
بیشینه دمای هادی در شرایط کار عادی:  $C^0 60$  می باشد.

جدول ۷ - ابعاد کابلها با کد مشخصه ۵۱F و ۵۱ (۱۹۲۶) ISIRI

۱	۲	۳	۴	۵	۶
تعداد سطح قطع اسمی هادی ها $\text{mm}^2$	مقدار تعیین شده ضخامت عایق	فاصله بین مراکز هادی ها میانگین حد بالا $\text{mm}$	میانگین حد پایین $\text{mm}$	مقدار تعیین شده ضخامت عایق	میانگین قطر کلی حد بالا $\text{mm}$
$1 \times 0,75$	$0,8$	-	-	$0,8$	$4,1$
$1 \times 1,5$	$0,8$	-	-	$0,8$	$4,5$
$2 \times 1,5$	$0,8$	$7,0$	$6,7$	$0,8$	$5,0 \times 14,0$

**جدول ۸ - آزمون های کابل های نوع ۵۸F و ۵۸**

**ISIRI (۱۹۲۶)**

۱	۲	۳	۴
شماره بند	آزمون	نوع آزمون	شماره استاندارد a
	آزمونهای الکتریکی		
۱-۱	مقاومت هادیها	T,S	۱۹۲۶-۲
۲-۱	آزمون ولتاژ روی رشته ها در ۲۵۰۰V	T	۱۹۲۶-۲
۳-۱	آزمون ولتاژ روی کابل تکمیل شده در ۲۵۰۰V	T,S	۱۹۲۶-۲
۲	بررسی ساختار و ویژگیهای ابعادی		و ۱۹۲۶-۱ ۱۹۲۶-۲
۱-۲	بررسی مطابقت با مقررات ساختاری	T,S	۱۹۲۶-۱
۲-۲	اندازه گیری ضخامت عایق	T,S	۱۹۲۶-۲
۳-۲	اندازه گیری ضخامت غلاف	T,S	۱۹۲۶-۲
۴-۲	اندازه گیری قطر کلی		
۱-۴-۲	- مقدار میانه	T,S	۱۹۲۶-۲
۲-۴-۲	- دو پهنه	T,S	۱۹۲۶-۲
۵-۲	فاصله بین مرکز هادی ها	T,S	۱۹۲۶-۲
۳	ویژگی های مکانیکی عایق		
۱-۳	آزمون کششی قبل از کهنه‌گی	T	۵۵۲۵-۱-۱
۲-۳	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در کوره هوا	T	۱۹۲۶-۲
۳-۳	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در محفظه اکسیژن	T	۵۵۲۵-۱-۲
۴-۳	آزمون گرما سختی	T	۵۵۲۵-۲-۱
۵-۳	آزمون مقاومت در برابر گاز ازن	T	۵۵۲۵-۲-۱
۴	ویژگی های مکانیکی روکش		
۱-۴	آزمون کشش پس از کهنه‌گی	T	۵۵۲۵-۱-۱
۲-۴	آزمون کشش پس از کهنه‌گی در کوره هوا	T	۵۵۲۵-۱-۲
۳-۴	آزمون کشش پس از غوطه وری در روغن	T	۵۵۲۵-۲-۱
۴-۴	گرماسختی	T	۵۵۲۵-۲-۱
۵	استقامت مکانیکی کابل تکمیل شده		
۱-۵	پس از انجام آزمون انعطاف پذیری کابل در آب غوطه ور شده و با ولتاژ ۲۰۰۰V آزمون می گردد	T	۱۹۲۶-۲

a-برای تمامی مدارک ارجاع داده شده در این جدول از آخرین ویرایش که در بند مراجع الزامی لیست شده است ، استفاده گردد.